

04 број 294-17/17  
Београд, 09. 11. 2017. Године

Комисија Наручиоца, образована Решењем 04 број 294-4/17 од 16.10.2017. године, за спровођење отвореног поступка јавне набавке бр 08/2017 за набавку радова- адаптација термотехничких инсталација са пратећим електроенергетским инсталацијама и грађевинско-занатским радовима за објекат „Музеј 25. мај“, дана 09. 11. 2017. године, даје

**ТРЕЋЕ ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ОДГОВОРЕ ЗА ЈНОП БРОЈ 08/2017  
НА ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА**

**1. Питање:**

“ Na strani 8/131 u delu 2. POSLOVNI KAPACITET stoji:

- izgradnja mašinskih instalacija za potrebe komforne klimatizacije unutar za tu svrhu predviđene mašinske prostorije minimalno instaliranog rashladnog kapaciteta 500kW, minimum 5 objekata;

PITANJE: Da li se pod instalisanom snagom od 500kW odnosi na izvore energije (rashladne mašine i kotlarnice) ili se onosi na instalacije i tipove komforne klimatizacije u kojima je instalisana snaga od 500 kW? „

**ОДГОВОР :**

Под инсталисаном снагом од мин 500кW сматраће се осим постројења за производњу расхладне и топлотне енергије и инсталације за дистрибуцију у системима комфорне климатизације, изузев термотехничких система датих у напомени траженог пословног капацитета.

---

Ово појашњење и одговоре објавити на Порталу јавних набавки и интернет порталу Наручиоца.

Предметни докуменат чини саставни део Конкурсне документације 04 број 294-6/17 од 17.10.2017. године.

Комисија за спровођење ЈНОП број 08/2017